



1. KOCIOŁ GAZOWY VKK 226 F-MY VAILLANT
2. KOCIOŁ GAZOWY VKK 286 F-MY VAILLANT
3. PODGRZEWACZ VIH R120 F-MY VAILLANT
4. REGULATOR CALORMATIC 630 F-MY VAILLANT
5. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE MAGRA WST60-34
6. ROZDZIELACZ TRZYOBWODOWY MAGRA 60-20
7. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN15 SYR1915 p ot=3bary
8. ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DN15 SYR 2115 p ot=6bary
9. NACZYNIĘ WZBIORCZE N50 F-MY REFLEX Z ZŁĄCZEM SAMODCINAJĄCYM SU3/4"
10. NACZYNIĘ WZBIORCZE N35 F-MY REFLEX Z ZŁĄCZEM SAMODCINAJĄCYM SU3/4"
11. NACZYNIĘ WZBIORCZE DD12 F-MY REFLEX Z ZŁĄCZEM SAMODCINAJĄCYM SU3/4"

12. POMPA GRUNDFOS UPE 25-60
13. POMPA GRUNDFOS UPS 25-30
14. POMPA CYRKULACYJNA UP 15-14B
15. ZAWÓR TRÓJDROŻNY DN20 HRE20 Z NAPĘDEM AMB162 DANFOSS
16. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA DN20
17. FILTR DN20
18. CZUJNIK TEMP. ZEWNĘTRZNEJ

PRYZMAT
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY

KATARZYNA KOCZY-GARUS ZBIGNIEW GARUS

Biuro : AL. KORFANTEGO 191, 40-153 KATOWICE
TEL. (0-32) 730-25-24, TEL/FAX (0-32) 730-28-76
KOM. (0) 601-44-17-57, poczta@pryzmatpa.pl

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Beata Mucha

SPRAWDZIŁA
mgr inż. Anna Żwirowska-Folga
OPRACOWAŁ

INWESTOR / OBIEKT
**URZĄD GMINY W CHEŁMIE
ŚLĄSKIM
UL. KONARSKIEGO 2
41-403 CHEŁM ŚLĄSKI**

FAZA
PB

TEMAT
**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W CHEŁMIE ŚLĄSKIM
SCHEMAT KOTŁOWNI
GAZOWEJ**

BRANŻA
S

SKALA
%

DATA
**KWIECIEŃ
2009**

NR ARKUSZA
S-K-04

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE+000AFONE AutoCad R. 2006 EN