

Górnosłaska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
Ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze
Tel. (32) 398 50 00, fax (32) 398 53 02

Rozdzielnia Gazu w Tychach
ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
tel. (32) 227 41 14, 227 31 24
fax (32) 227 41 14

Gmina Chełm Śląski
ul. Konarskiego 2
41-403 Chełm Śląski

Tychy, 2011-04-15

Nasz znak: K-10/440 – 0119 /02/11

**ANEKS nr 1 do warunków przyłączenia
do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych
dla odbiorcy przewidującego zużycie paliwa gazowego
w ilości do 10 m³ /h
Znak K-10/440- 0119 /02/11 z dnia 2011-02-09**

W nawiązaniu do ustaleń zawartych w Dziale Technicznym Rozdzielni Gazu Tychy

dot.: Rodzaju i ilości urządzeń gazowych, które będą podłączone do przedmiotowych instalacji.

Budynek wielorodzinny Chełm Śląski ul. Techników dz. nr 1099/123

Punkty 3,4 i 7 otrzymują nowe następujące brzmienie :

3. Rodzaj i ilość wszystkich urządzeń gazowych, które docelowo będą podłączone do przedmiotowych instalacji.

Rodzaj odbiornika	Ilość odbiorników	Moc odbiornika	Razem moc [KW]
kuchenka 4-ro palnikowa	8	5	40
kocioł dwufunkcyjny	8	21	168
Razem			8 x 26

4. Moc umowna wyniesie 8 x 4,0 m³/h

7. Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy paliwa gazowego:

- miejsce usytuowania gazomierzy: **na klatce schodowej w specjalnie zamykanej wnęcie lub w typowej szafce zamykanej na klucz kominiarski.**
- Parametry

Rodzaj gazomierza	Wielkość gazomierza	Ilość [szt.]	Nadajnik impulsów	Rozstaw króćców gazomierza [mm]
GM	G4	8	nie	130/250

Jednocześnie informujemy, że pozostałe punkty warunków nr K-10/440-0119 /02/11 z dnia 2011-02-09 o przyłączenie do sieci gazowej pozostają bez zmian.

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

KIEROWNIK
Rozdzielni Gazu w Tychach

Adam Grzegorz

/ podpis kierownika komórki organizacyjnej/

Rozdzielnik

1. Adresat
2. Jednostka wydająca a/a